

Übersicht der Dächer am Standort: Jahnstr. 6

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Dachfläche (m ²)	Dachart	Ausrichtung	Letzte Dachsanierung	Statik	Bemerkungen
1	Werkstattbau	780	Flachdach begrünt	entfällt	2013	nicht ausreichend für zusätzliche Lasten	
2	Neubau 2005	693	Pultdach (Metall)	Nord	2005	nicht ausreichend für zusätzliche Lasten	
3	Altbau	820	Satteldach (Metall)	Süd	2013	ausreichend für zusätzliche Lasten	-Halterung für Fotovoltaikmodule an Südseite (400 m ²) wurden vorgerüstet -Teilweise Verschattung durch Bäume - Mögliche Leistung: 52kWp

Übersicht der Dächer am Standort: Jahnstr. 19

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Dachfläche (m ²)	Dachart	Ausrichtung	Letzte Dachsanierung	Statik	Bemerkungen
1	Klassenbau	1.677	Flachdach	entfällt	2010	ausreichend für zusätzliche Lasten	-Teilweise Verschattung durch Technikaufbauten -Mögliche Leistung: 80kWp
2	Naturwissenschaftlicher Bau	1.541	Flachdach	entfällt	2010	ausreichend für zusätzliche Lasten	-Teilweise Verschattung durch Technikaufbauten und Klassenbau